

大和町教育施設の未利用箇所の利活用に関するサウンディング型市場調査 質問回答書

質問への回答

NO.	質 問	回 答
1	校舎屋根の改修工事について、弊社が利用することになった場合町予算の歳出をご検討いただけますか？	<p>今回はあくまでも 公募に向けた調査の段階であり、広く意見をお聞きする場ですので、自由な提案や意見を妨げるものではありません。</p> <p>屋根改修の予算につきましては、町の財政状況等を考慮しながら検討してまいります。</p>
2	児童館として現在利用している以外の、各教室について空調、暖房設備は交換または改修が必要ですか？	<p>今回はあくまでも 公募に向けた調査の段階であり、広く意見をお聞きする場ですので、自由な提案や意見を妨げるものではありません。</p> <p>既存設備については数十年経過していることから、改修等が必要となる場合があります。</p>
3	先日の施設見学の際、高圧受電設備（キュービクル）もかなり古い状態でした。過去の交換・修理履歴はありますか？	昭和 58 年に設置した高圧受電設備となっており、交換や修理履歴はありません。
4	該当施設を活用することになった場合は、賃貸契約を検討することになるかと思えます。現地調査の際、体育館と校庭は地域住民の方の交流の場、併せて災害時の避難所と伺いました。具体的に、敷地内の絶対に利用不可能なエリアを図面等で教えていただけますか？	今回はあくまでも 公募に向けた調査の段階であり、広く意見をお聞きする場ですので、自由な提案や意見を妨げるものではありません。